

Referenční akce Energetika:

Teplárna Kyjov, 2006

Úprava vzduchem chlazeného kondenzátoru, deflegmatorové potrubí



Klatovská Teplárna, 2006

Výstavba fluidního kotle, pára 10 t/h, Výkon 7,4 MW



ELIGO a.s oz Brno, 2006

Doplnění stávajícího kotle KESSEL-LOOS, pára 12 t/h, o ekonomizér



Teplárna Otrokovice TG 1, 2005

Montáž turbosoustrojí TG1 pro IMOS Zlín, výkon 28 MWe



Pražská Teplárenská a.s., 2003

Kompletní dodávka letního zdroje tepla - na klíč, včetně pomocného zařízení

Parametry: 2x 25t/h, 1,4 MPa, 240 °C

